



comercial@mateutecdedetizadora.com.br
sac@mateutecdedetizadora.com.br

www.mateutecdedetizadora.com.br
MATEUTEC Dedetizadora Ltda.
CNPJ Nº 02.680.435/0001-50
Central de atendimento
11.2951-2406

Químico responsável: Matheus Sanches Lorenzo da Silva CRQ 95910



CERTIFICADO DE CAIXA D'ÁGUA LAUDO

Certificamos que foi realizado o serviço de limpeza de caixa de água
ASSOC DE MORADORES JD SÃO FRANCISCO
AV ARACAJU, 177. SANTA RITA – GUARULHOS. SP
CNPJ: 13668931/0002-95
DATA DA EXECUÇÃO: 21/01/2025
VÁLIDO ATÉ: 21/07/2025

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D' ÁGUA.

Até chegar as torneiras para consumo, a água percorre um longo caminho. Inicialmente é bombeada de alguma reserva até uma estação de tratamento de onde, sempre através de tubulação, segue para reservatórios de bairro e posteriormente, para as casas, condomínios, indústrias e assim chegando primeiro nas caixas d'água.

Lavagem das paredes internas com água, escovagem, com a espersão de hipoclorito de sódio e cloro á razão 0,2% a 0,3 % e feito a secagem .das paredes e fundo.

Mediante a remoção de detritos e impurezas bem como aplicação de Hipoclorito de Sódio (na proporção de 200mg por m2) conforme lei 10770/59.

Dos reservatórios dos bairros até o consumidor final, há riscos de contaminação, bem como contaminações já existentes podem ser avaliadas progressivamente através de análises de teor de cloro e microbiológicos. Para evitar riscos à saúde dos usuários recomendamos a limpeza e/ou desinfecção das caixas e reservatórios a cada 6 meses.

Limpeza e desinfecção com Hipoclorito de Sódio (cloro) das caixas d'água superiores e inferiores de diversas dimensões.

PROPRIEDADE FISICO E QUIMICA

PH 11

CONCENTRAÇÃO DE CLORO ATIVO :10% A 12%

ALCANILIDADE NA OH 1,0%

FERRO 1,5 %

PESO MOLECULAR 75

PONTO DE EBULAÇÃO A 110 c há decomposição (15% naci)

Ponto de fusão 25 c

MATEUTEC
DEDETIZADORA LTDA.
CNPJ: 02.680.435/0001-50
R. Marta Antônio de Morais, 235
MARIPORÁ - SP

- Fornecemos "Certificados de Limpeza", com validade de 6 meses.
- Veículos equipados com todo material necessário.
- Limpeza alternada dos reservatórios superiores dos edifícios, sempre que tecnicamente possível, para não faltar água aos moradores durante a limpeza.
- O método de trabalho segue as técnicas desenvolvidas pela SABESP e CETESB.
- Equipe técnica especializada, equipamentos higienizados e variados para o atendimento a residências e condomínios.